



0366

bda connectivity GmbH

Herborner Straße 61a, 35614 Aßlar

17

DOP: 1041

EN 50575:2014+A1:2015

Produkt: 3861-16022702

TELESS 3000(A++)-PVC

Kabel und Leitungen für allgemeine
Anwendungen in Bauwerken in Bezug
auf die Anforderungen an das
Brandverhalten

Brandverhalten: Eca

Gefahrenstoff(e):



Installation und Inbetriebnahme
nur durch Elektrofachkraft

<http://dop.bda-connectivity.com>